


Układ testowy przeznaczony jest do sprawdzania poprawności działania zestawu pompowego (poszczególnych pomp) , montowany na zestawie pompowym między kolektorem tłocznym, a ssącym lub poza zestawem.

Układ testowy składa się z:

- 1 - wodomierz z nadajnikiem impulsów
- 2 - licznik impulsów
- Z1 - zawór odcinający
- Z2 - zawór regulacyjny



Rys. 1 Schemat obejścia testowego

Przeprowadzanie testu

1. Otwarcie zaworu Z1.
2. Ustawienie zaworu Z2
3. Przeprowadzenie testu (np 5 min) .
4. Zakończenie testu.
5. Zamknięcie zaworu Z1.